


雨水管排水塔基本資料
 1. 材質: RC 構造
 2. 容量計算: $2.7 \times 1.7 \times [1.05(H) - 0.2] = 3.9T$
 3. 水池應向排水口設 1/50 以上坡度
 4. 水池之牆壁及平頂應與其他結構物分開, 並應保持 45 公分以上距離, 人孔上方至少 60 公分以上淨空。
 5. 水池底應設集水坑以利排水 30x30x10cm
 6. 人孔尺寸材質: 60x60cm 人孔附不銹鋼人孔蓋及鎖
 7. 2"GV2" 溢流排水管防蟲網
 註: 水池水位以三層樓控制



RC牆 牆厚15cm (1小頭防火磚)
 備註: 本圖為防火構造, 主要構造 1 小頭防火磚

屋突、屋頂平面圖
 SCALE=1:100(A1) 1:200(A3)



工程名稱: 國立北門高級工程職業學校
 綜合職能科教學大樓
 項目: 細部設計
 本圖為建築師事務所之設計圖, 未經本所
 同意, 不得作為其他用途。如有需要, 請
 洽本所。本圖所有之權利, 均歸本所
 所有。如有任何爭議, 請洽本所。本圖
 所有之權利, 均歸本所所有。如有任何
 爭議, 請洽本所。

(竣工圖)

| | |
|-----------------|--|
| 日期 DATE | |
| 計畫 APPROVAL | |
| 監工 SUPERVISOR | |
| 設計 DESIGNER | |
| 校核 CHECKER | |
| 工程顧問 CONSULTANT | |
| 洪 浩 HONG HO | |
| 王 浩 WANG HO | |
| 王 浩 WANG HO | |
| 王 浩 WANG HO | |
| 王 浩 WANG HO | |
| 王 浩 WANG HO | |
| 王 浩 WANG HO | |

| | |
|----------------|----------|
| 圖號 NO. | 16J02A |
| 樓層 FLOOR | 屋突、屋頂平面圖 |
| 圖號 DRAWING NO. | A2-4 |
| 圖幅 SIZE | / 55 |
| 圖號 NO. | 13 / 178 |

修正說明
 CORRECTION

